

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Кривошеинском районе

Адрес: 636300 Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, д.16

Телефон/ факс: Начальник отдела- 8-38-251-2-18-39; E-mail: tat1471@yandex.ru
Специалисты с. Подгорное, ул. Лесная, 34 телефон/ факс 8-38-257- 2-30-90, gpn_podgornoe@mail.ru

15.01.2019 № 9

Главе Коломинского
сельского поселения
А.В. Лисняк

ул. Советская, 23
с. Коломинские Гривы
Чаинский район
Томская область, 636410

Уважаемый Александр Венедиктович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе во исполнение ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что для обеспечения питьевым водоснабжением населения проживающего на территории Коломинского поселения используется вода подземных источников (артезианские скважины), в которых обнаружено повышенное природное содержание железа, вода не соответствует гигиеническим нормативам по жёсткости, содержанию аммиака и окисляемости перманганатной.

По результатам проводимого производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, который проводит Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе, качество питьевой воды в разводящей сети в 2018 г. по санитарно - химическим показателям не соответствовало установленным нормам п.3 п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в точках отбора, расположенных по следующим адресам:

– с. Обское, ул. Тракторная, 16 (по содержанию железа 1,89-6,51 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; аммиаку (по азоту) - 1,58-1,66 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³, по жёсткости -7,1-7,2 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ, окисляемость перманганатная 5,38, гигиенический норматив -5,0 мг/л);

– с. Новоколомино, ул. Обская, 11 (по жёсткости - 7,2 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ);

– с. Леботёр, ул. Пролетарская, 25 (по содержанию железа 0,471 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости -7,1-7,2 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ);

В соответствии ч.1 ст.6 гл.2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- организация водоснабжения населения, в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения

своих обязательств;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- согласование инвестиционных программ;
- иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

В соответствии ч.2 ст.23, гл.4 федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии ч.6 ст.23 гл.4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», после получения уведомления, органы местного самоуправления поселений в срок до 01.03.2019 г обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в Кривошеинском районе



Т.В. Ершова

Рыбакова Е.К.
8(38257) 23090